



**Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat



503/0976(3)-900(3)



H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.: 155.
Tel: (52) 521-920 Fax: (52) 521-945; 521-923 e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 35900/4584-11/2016.ált.

666/ 2017 MÁRC 13.

Tárgy: Felszólítás

Vízikönyvi szám:

ÁLMOSDI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÁLMOSD

Ügyintéző: Kádár Zoltán

Hivatkozási szám: -

Tel.: (52) 511-000

Érkezett:

2017 MÁRC 13.

Ügyiratszám:

1151-2 KORHU

Melléklet:

Tisztelt Cím!

Előirat:

Ügyintéző:

D. Csontos

Álmosd Község Önkormányzata (4285 Álmosd, Fő u. 10. sz.) a 606/21/2009. sz. határozatban vízjogi létesítési engedélyt kapott az álmosdi szennyvízelvezető csatornahálózat, illetve szennyvíztisztító telep megépítéséhez.

A szennyvíztisztító telep nem megfelelő működése miatt a vízügyi és vízvédelmi hatóság az Önkormányzatot a 35900/4584-7/2016.Ált. sz. határozatában arra kötelezte, hogy független szakértő bevonásával nyújtson be egy olyan intézkedési tervet, amelyben feltárja az álmosdi szennyvíztisztító telep működésével kapcsolatos valós problémákat, valamint a szennyvíztisztító telep megfelelő üzemeltetéséhez szükséges megoldási javaslatokat a szükséges műszaki, üzemeltetési beavatkozások és/vagy átalakítások egyértelmű meghatározásával.

Az Önkormányzat a 11151/2017.IU sz. ügyiratában tájékoztatta a hatóságot a szennyvíztisztító teleppel kapcsolatban feltárt problémákról, illetve a megoldási javaslatokról.

A szennyvíztisztító telep megfelelő működéséhez megnevezett, szükséges javaslatok értelmében:

1. vagy a meglévő szennyvíztisztítási technológia elemeinek (aknák, a nyers szennyvizet szétosztó vezetékrendszer) iszapmentesítése, állapotfelmérése és szükség szerinti javítása, a szűrőmezőkön belüli drénrendszer cseréje, a szűrőmezők töltetének cseréje, továbbá növényzet telepítése lenne szükséges,
2. vagy pediglen egy új, biológiai szennyvíztisztítási rendszer kiépítése, ahonnan a tisztított szennyvíz a szennyvíztározón keresztül csatlakozna a már meglévő természetközeli tisztítási technológiához és jutna a szikkasztó mezőre.

Az Önkormányzat által benyújtott ügyirat szerint a végső megoldásról való döntéshozatalt további döntések előzik meg (pl. bérleti szerződés, bérleti díj, jogi szakértő, stb.).

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Tel.: (52) 511- 000 Fax: (52) 511- 041

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

Felszólítom az Önkormányzatot, hogy 2017. március 31-ig írásban tájékoztassa a hatóságot, hogy:

1. a meglévő technológiai rendszer műszaki cseréjével kívánja-e a megfelelő szennyvíztisztítást biztosítani a településen,
2. vagy pediglen egy új szennyvíztisztítási technológiát építtet ki.

Debrecen, 2017. március 07.

Kovács Ferenc
tű. dandártábornok, tanácsos
igazgató nevében és megbízásából:



Borbélyné Dr. Lassú Edina
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Kapja:

1. Címzett T
2. Hatósági Szolgálat

N:\KOZOS\doku_tvh\2017\Kimenő egyéb\4584_Álmosd_felszólítás.doc